

Katowice, 23.05.2017

Dotyczy : „Montaż stalowego, obserwacyjnego masztu kratowego wraz z instalacją odgromową i systemem antykorozyjnym wraz z demontażem tymczasowej podstawy pod radar na dachu budynku Ekocentrum w Goczałkowicach-Zdroju na działce nr 9 przy ul. Jeziornej 86”

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 z późn. zmianami) Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

1. Czy zakres prac obejmuje wykonanie masztu wraz z instalacją odgromową? Montaż radaru wraz z okablowaniem po stronie Zamawiającego?

Ad.1 Tak, zakres prac obejmuje wykonanie masztu wraz z instalacją odgromową, której projekt stanowi załącznik do projektu masztu. Montaż okablowania leży po stronie Wykonawcy (kabel zasilający i dwa kable Ethernet, poprowadzone wzdłuż projektowanego podparcia stropów, z serwerowni, na parterze budynku wg. informacji zawartych w dokumentacji).

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Kowalski

Czesław Żelichowski
Wiceprezes Zarządu

